

Numer:

Nazwa pliku: SP 6 Rumia.esw

Data: 2006-03-02

Projekt: Kuchnia S P 6 Rumia

Projektant: inż Edward Domański

Zamawiający:

Uwagi:


Pomieszczenie: Wydawalnia cz 1**Numer:**

WYMIARY POMIESZCZENIA

Długość: 3.30 m
Szerokość: 3.00 m
Wysokość: 3.12 m
Wysokość pł. pracy: 0.00 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20

 $E_{srPN} = 200 \text{ lx}$; $E_{sr} = 216 \text{ lx}$; $E_{min}/E_{sr} = 0.92$; $E_{min}/E_{max} = 0.85$

Oprawa:

SD 236:

Ilość opraw:

2


Pomieszczenie: Zmywalnia**Numer:**

WYMIARY POMIESZCZENIA

Długość: 3.55 m
Szerokość: 1.70 m
Wysokość: 3.12 m
Wysokość pł. pracy: 0.00 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20

 $E_{srPN} = 100 \text{ lx}$; $E_{sr} = 154 \text{ lx}$; $E_{min}/E_{sr} = 0.89$; $E_{min}/E_{max} = 0.82$

Oprawa:

PO 236 PC:

Ilość opraw:

1


Pomieszczenie: Przedśionek**Numer:**

WYMIARY POMIESZCZENIA

Długość: 2.85 m
Szerokość: 1.40 m
Wysokość: 3.00 m
Wysokość pł. pracy: 0.00 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20

 $E_{srPN} = 50 \text{ lx}$; $E_{sr} = 61 \text{ lx}$; $E_{min}/E_{sr} = 0.95$; $E_{min}/E_{max} = 0.91$

Oprawa:

SD 218:

Ilość opraw:

1


Pomieszczenie: Komunikacja**Numer:**

WYMIARY POMIESZCZENIA

Długość: 8.00 m
Szerokość: 1.20 m
Wysokość: 2.50 m
Wysokość pł. pracy: 0.00 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20

 $E_{srPN} = 100 \text{ lx}$; $E_{sr} = 112 \text{ lx}$; $E_{min}/E_{sr} = 0.80$; $E_{min}/E_{max} = 0.73$

Oprawa:

SD 218:

Ilość opraw:


5

Projekt: Kuchnia S P 6 Rumia**Pomieszczenie:** Magazyn produktów suchych**Numer:****WYMIARY POMIESZCZENIA**

Długość: 2.00 m
Szerokość: 1.60 m
Wysokość: 2.50 m
Wysokość pł. pracy: 0.00 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20



E_{sr}PN = 100 lx ; E_{sr} = 130 lx ; E_{min}/E_{sr} = 0.94 ; E_{min}/E_{max} = 0.89

Oprawa:
PO 218 PC:


Ilość opraw:
1

Pomieszczenie: Magazyn chłodniczy**Numer:****WYMIARY POMIESZCZENIA**

Długość: 2.25 m
Szerokość: 2.10 m
Wysokość: 2.50 m
Wysokość pł. pracy: 0.00 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20



E_{sr}PN = 100 lx ; E_{sr} = 113 lx ; E_{min}/E_{sr} = 0.91 ; E_{min}/E_{max} = 0.84

Oprawa:
PO 218 PC:


Ilość opraw:
1

Pomieszczenie: Dezynfekcja jaj**Numer:****WYMIARY POMIESZCZENIA**

Długość: 2.80 m
Szerokość: 2.55 m
Wysokość: 3.00 m
Wysokość pł. pracy: 0.85 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20



E_{sr}PN = 100 lx ; E_{sr} = 251 lx ; E_{min}/E_{sr} = 0.81 ; E_{min}/E_{max} = 0.67

Oprawa:
PO 236 PC:


Ilość opraw:
1

Pomieszczenie: Przygotownia czysta**Numer:****WYMIARY POMIESZCZENIA**

Długość: 4.10 m
Szerokość: 3.20 m
Wysokość: 3.00 m
Wysokość pł. pracy: 0.85 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20



E_{sr}PN = 200 lx ; E_{sr} = 246 lx ; E_{min}/E_{sr} = 0.83 ; E_{min}/E_{max} = 0.73

Oprawa:
PO 218 PC:


Ilość opraw:
4

Pomieszczenie: Kuchnia**Numer:****WYMIARY POMIESZCZENIA**

Długość: 5.10 m
Szerokość: 4.20 m
Wysokość: 3.00 m
Wysokość pł. pracy: 0.85 m

ŚREDNIE WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA

Sufit: 0.70
Ściana 1: 0.50
Ściana 2: 0.50
Ściana 3: 0.50
Ściana 4: 0.50
Podłoga: 0.20



E_{sr}PN = 200 lx ; E_{sr} = 373 lx ; E_{min}/E_{sr} = 0.80 ; E_{min}/E_{max} = 0.69

Projekt: Kuchnia S P 6 Rumia**Pomieszczenie:** Kuchnia**Numer:**

Oprawa:

PO 218 PC:

Ilość opraw:

9