



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w WEJHEROWIE
PZ.5580.18.13.2013.ML**

Wejherowo, dnia 28. lutego 2014 r.



Decyzja Nr 7 / 2014

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz., 1340, ze zm.) oraz na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (J.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe na terenie Gminy Miasta Rumia w zakresie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów budowlanych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Rumia, które opisano w protokole ustaleń z czynności kontrolno rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej nr PZ.5585.18.2.2013.LW w dniu 29 listopada 2013 r. przez st. kpt. Leszka Witbrodt – kierownika sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych i kpt. Marka Lniskiego – starszego specjalistę sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie *nakazuje się* Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29 - *wykonanie* w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązek i podstawa prawna	Termin wykonania
1	2	3
1.	Poddać hydranty zewnętrzne, zastosowane na sieci wodociągowej (stanowiące własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni) w granicach administracyjnych Gminy Miasta Rumia przeglądowi i konserwacji, w tym badaniu ciśnienia i wydajności, potwierdzających prawidłowość ich działania <u>Podstawa prawna:</u> art. 1 pkt 3 art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.), § 3 § 4 ust. 1, 3 i 4 § 10 ust. 5 - 8 i ust. 12 i 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030),	31.12.2014 r.

UZASADNIENIE

W wyniku czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych na terenie Gminy Miasta Rumia w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Rumia, które opisano w protokole ustaleń z czynności kontrolno rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej nr PZ.5585.18.2.2013.LW w dniu 29 listopada 2013 r. oraz na podstawie zebranego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego materiału dowodowego, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:

właściciel sieci wodociągowej przedstawił „Wykaz hydrantów Rumia stan 2012”. W formie tabeli zewidencjonowano na terenie miasta Rumi 951 hydrantów. W nagłówkach ww. tabeli wpisano: numer hydrantu, średnicę, materiał, rejon, dzielnica, ulica numer i uwagi. Właściciel sieci wodociągowej nie przedstawił protokołów z przeglądu i konserwacji (w tym badania ciśnienia i wydajności) hydrantów zewnętrznych zastosowanych na sieci wodociągowej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Rumia, potwierdzających prawidłowość ich działania w zakresie wymaganego ciśnienia i ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów budowlanych i terenu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Rumia. W dniach od 30 września do 1 października 2013 r. funkcjonariusze komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie Gminy Miasta Rumi, z siedzibą 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 w zakresie sprawdzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów budowlanych znajdujących się w granicach Gminy Miasta Rumi. Na podstawie czynności o których mowa wyżej, a zwłaszcza przedstawionej przez pracowników Urzędu Gminy Rumia dokumentacji, opisanej w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych nr PZ.5580.78.2.2013 w dniu 1 października 2013 r., tj.:

1. Uchwały Nr XXXVII/393/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wniesienia mienia Gminy Rumia do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni, zgodnie z którą: Rada Miejska w Rumi wyraziła zgodę na wniesienie mienia stanowiącego własność Gminy Rumia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, w postaci aportu, na który składają się sieci wodociągowe i kanalizacyjne.
2. Aktu notarialnego, Repertorium A nr 2842/ 2005 z dnia 20.05.2005 r. w którym:
 - Elżbieta Rogala-Kończak w imieniu Gminy Miasta Rumi oświadcza, że Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, uchwałą zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A nr 2832/2005 podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego, poprzez utworzenie nowych udziałów dla Gminy Miasta Rumi, w zamian za wkład niepieniężny, szczegółowo opisany w tej uchwale.
 - Elżbieta Rogala-Kończak w imieniu Gminy Miasta Rumi oświadcza, że Gmina Miasta Rumi jest Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni oraz że w podwyższonym kapitale Spółki obejmuje udziały i pokrywa je aportem w postaci wymagalnych wierzytelności z tytułu nakładów poczynionych przez tę Gminę, a których materialnym wyrazem są wymienione w przedmiotowym akcie notarialnym – składniki mienia: kanalizacje sanitarne i sieci wodociągowe.
3. Odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15.06.2005 r. w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla podmiotu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni o nr KRS: 0000126973. W Dziale I Rubryka 4 - informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki: Repertorium A nr 2832/ 2005 z dnia 20.05.2005 r., w dziale I Rubryka 7 – Dane wspólników wpisano: Gmina Miasta Rumia, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Redy, Komunalny Związek „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni,

4. Uchwały nr 4/2006 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
5. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ustalono w rozdziale X Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe w § 37 zapisano:
 1. uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych będących w Posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki straży pożarnej oraz ratowniczo-gaśnicze,
 2. pobór wody na cele przeciwpożarowe, o których mowa wyżej, dokonywany jest na warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej z gminą. Do czasu jej zawarcia pobór ten odbywa się na zasadach dotychczas obowiązujących,
 3. Przedsiębiorstwo obciąża gminę za wodę pobraną na cele określone w ust. 1 na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie.
6. Umowy Nr 02737/05 regulująca sprawę opłat za wodę do gaszenia pożarów na terenie Gminy Miasta Rumi podpisanej w dniu 08.02.2005 r. pomiędzy Gminą Miasta Rumia a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, zgodnie z którą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, na podstawie raportów na temat ilości pożarów jakie wystąpiły na terenie administracyjnym Gminy Miasta Rumia pobiera opłaty za wodę do gaszenia pożaru na ww. terenie,
7. Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/81/2011 z dnia 28.04.2011 r., do którego dołączono między innymi oświadczenie odbioru technicznego przewodów, sporządzone 11.01.2007 r. i podpisane przez pracownika Wydziału Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Rumi oraz Dyrektora PEWIK Gdynia Sp. z o. o., w którym PEWIK Gdynia Sp. z o. o. oświadcza, że inwestycja, tj. przewody wodociągowe 110 PE o długości L=103,00 mb, hydrant ppoż. 80 – kpl. 1, zasuw 100 - szt. 1 w ul. Staszica dz. nr 207/6; 226/1 w Rumi – spełnia wymogi stawiane przez PEWIK Gdynia Sp. z o. o. i może być włączona do istniejącego systemu wodnokanalizacyjnego,

oraz

Według oświadczenia pracownika Wydziału Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Rumi, wszystkie sieci kanalizacyjne i wodociągowe istniejące oraz inwestycje Gminy polegające na budowie, przebudowie czy rozbudowie sieci wodociągowej, po jej wybudowaniu i oddaniu do użytkowania lub w trakcie budowy (właściwą decyzją) są przekazywane do PEWIK Gdynia Sp. z o. o. w wyżej wymieniony sposób. W ramach inwestycji, o których mowa wyżej, na sieciach wodociągowych projektuje się i instaluje hydranty, zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać przewody wodociągowe rozdzielcze, ustalone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,

a także

pisemnego oświadczenia Pani Elżbiety Rogala – Kończak Burmistrza Miasta Rumi – „zgodnie z dokumentacją za stan techniczny hydrantów odpowiada PEWIK Gdynia Sp. z o. o.

ustalono, że:

Gmina Miasta Rumi, wnosząc aportem majątek w postaci urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych jest udziałowcem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni. W skład wniesionego majątku wchodzi między innymi hydranty przeciwpożarowe. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, straż pożarna uprawniona jest do poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu PEWIK Gdynia Sp. z o. o. Za pobraną wodę PEWIK Gdynia Sp. z o. o. obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat określonych w właściwej taryfie.

... czynności rozpoznawczych, o których mowa
wyżej stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
dot. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów i terenu
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Rumia. W związku powyższym
wszczęte zostało z urzędu przez organ Państwowej Straży Pożarnej, tj. komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, postępowanie administracyjne. W ramach
prowadzonego postępowania przeprowadzona została rozprawa administracyjna.

Na przeprowadzonej rozprawie administracyjnej, zastępca burmistrza miasta Rumi Pan
Krzysztof Brzezicki złożył oświadczenie następującej treści: „za stan techniczny hydrantów
odpowiada Spółka PEWIK GDYNIA, która ustala warunki dot. dostarczania wody oraz budowy
sieci wodociągowych. Zgodnie z projektami na budowę sieci wodociągowych budowane hydranty
na sieci są hydrantami przeciwpożarowymi, za których stan techniczny oraz przegląd odpowiada
Spółka PEWIK GDYNIA. Hydrantami przeciwpożarowymi są wszystkie hydranty, które zostały
wcześniej przekazane przez gminę miasta Rumi oraz wszystkie hydranty nowo budowane, które w
świecie obowiązujących przepisów nie są tylko i wyłącznie hydrantami służącymi do celów
technologicznych, ale są hydrantami przeciwpożarowymi”. W odpowiedzi na powyższe
oświadczenie Pan prokurent Spółki PEWIK GDYNIA W. K. oświadczył,
że „PEWIK GDYNIA jako eksploatator sieci służących do dostarczania wody dla ludności dba
o stan techniczny tych sieci, a także dba o stan techniczny hydrantów zainstalowanych na tych
sieciach wodociągowych, które mogą być wykorzystywane do czerpania wody na cele
przeciwpożarowe. Budowane i przejmowane obecnie i wcześniej sieci były to sieci służące do
zaopatrywania ludności w wodę do spożycia, a nie jako sieci przeciwpożarowe. Nie jest mi
wiadomym, aby na etapie wykonawstwa czy też odbioru tych sieci były wykonywane badania
potwierdzające spełnienie przez hydranty wymagań przepisów przeciwpożarowych dot.
wydajności przy określonym ciśnieniu hydrantów na cele przeciwpożarowe”.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, tut. organ dwukrotnie wzywał
Spółkę PEWIK do przedstawienia dokumentacji dot. przedmiotowej sprawy. Spółka PEWIK
nie przedstawiła dokumentacji potwierdzającej występowanie na sieci wodociągowej hydrantów
przeciwpożarowych, bądź też dokumentacji, z której wynikałby fakt nie występowania hydrantów
przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej, której jest właścicielem. W wyniku
ustaleń dokonanych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz w trakcie prowadzonego
postępowania administracyjnego, ustalono że zgodnie z dokumentacją którą otrzymała Spółka
PEWIK GDYNIA od Gminy Miasta Rumia, hydranty zostały przekazane jako hydranty
przeciwpożarowe, natomiast Spółka PEWIK GDYNIA nie przedstawiła dokumentacji, na
podstawie której można byłoby stwierdzić w jaki sposób te hydranty przestały być
przeciwpożarowe, tzn. czy Spółka PEWIK GDYNIA dokonała zmiany sposobu użytkowania
przekazanych hydrantów przeciwpożarowych na hydranty do celów technologicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zm.) ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji
przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez m.in. prowadzenie działań
ratowniczych (art. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art. 3 ust.1 osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze
środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem
pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Z powyższego wynika, że podmiotami
zobowiązanymi do zabezpieczenia środowiska, budynku, obiektu budowlanego lub terenu
ustawodawca wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną organizację lub instytucję. Do kategorii
osób prawnych zalicza się m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Określenie korzystac
należy rozumieć jako „mieć pożytek, ciągnąć zysk z czegoś, użytkować, używać czegoś”.

Z powyższego wynika również, że zapewnienie dostępu do źródeł wody i innych środków
gaśniczych, polega również na zapewnieniu ich odpowiedniej ilości, o odpowiednich
i określonych parametrach technicznych, o których mowa w przepisach wykonawczych do
ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla:

- 1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej, a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych;
- 2) budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się poza granicami jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczającej 2 500 m³ lub o powierzchni przekraczającej 500 m², z wyjątkiem stacji paliw płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności do 200 m³ i stacji gazu płynnego;
- 3) obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni przekraczającej 1 000 m² lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób;
- 4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 1 000 m².

Dla pozostałych obiektów budowlanych woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niż 10 dm³/s, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5 dm³/s.

Przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) stanowi, że woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów, o których mowa w § 3, powinna być dostępna w szczególności z urządzeń zaopatrujących w wodę ludność, zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, ze zm.). Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym, m.in. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Na podstawie § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych jest określona w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia. Wodę do celów przeciwpożarowych w wymaganej ilości określonej w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinna zapewniać sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do jednostki osadniczej.

Zgodnie z § 10 ust. 5-8 i ust. 12 i 13 powyższego rozporządzenia, hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości:

- 1) między hydrantami — do 150 m;
- 2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;
- 3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego — do 150 m;

5) od ściany chronionego budynku — co najmniej 5 m.

Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm³/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm³/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm³/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 — 5 dm³/s.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądowi i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Należy zatem wysnuć wniosek, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni jako podmiot zaopatrujący ludność Gminy Miasta Rumia w wodę jest podmiotem odpowiedzialnym za dostarczanie należąca do niego siecią wodociągową, wody na cele przeciwpożarowe, a tym samym *ipso iure* czyni z należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni sieci wodociągowej - wodociągową sieć przeciwpożarową.


W myśl § 10 ust.13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądowi i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy właścicielem sieci wodociągowej przeciwpożarowej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Rumia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni i to na nim spoczywa obowiązek przeglądu i konserwacji, w tym badania ciśnienia i wydajności, potwierdzających prawidłowość działania hydrantów zewnętrznych zastosowanych na w/w sieci.

Opisane powyżej nieprawidłowości w stanie zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia mogą utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, a tym samym mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych ludzi, mienia i środowiska.

Stwierdzone usterki stanowią naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w związku z tym tut. organ ustalił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (80 – 251 Gdańsk ul. Sosnowa 2), za pośrednictwem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie (84 – 200 Wejherowo, ul. 3. Maja 2) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie
mł. brg. Andrzej Papke

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29
2. a/a

Do wiadomości:

1. Gmina Miasta Rumia
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w WEJHEROWIE**
PZ.5580.18.14.2013.LW

19 LOK/ JM / kb
Wejherowo, dnia 28 lutego 2014 r.



Decyzja Nr 8 / 2014

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz., 1340, ze zm.) oraz na podstawie art. 104, art. 105 § 1 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (J.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

orzekam

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów budowlanych, znajdujących się w granicach Gminy Miasta Rumi w stosunku do GMINY MIASTA RUMIA.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego z urzędu w dniu 2 grudnia 2013 r., przedłużonego o jeden miesiąc, tj. do dnia 1 lutego 2014 r., a następnie do dnia 1 marca 2014 r., w sprawie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów budowlanych, znajdujących się w granicach Gminy Miasta Rumi, ustalono że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni jako podmiot zaopatrujący ludność Gminy Miasta Rumia w wodę jest podmiotem odpowiedzialnym za dostarczanie należącej do niego sieci wodociągowej, wody na cele przeciwpożarowe, a tym samym *ipso iure* czyni z należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni sieci wodociągowej - wodociągowej sieć przeciwpożarową.

W myśl § 10 ust.13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądowi i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy właścicielem sieci wodociągowej przeciwpożarowej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Rumia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni i to na nim spoczywa obowiązek przeglądu i konserwacji, w tym badania ciśnienia i wydajności, potwierdzających prawidłowość działania hydrantów zewnętrznych zastosowanych na w/w sieci.

Zgodnie z art. 105 kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Tym samym orzeczono jak sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku (80 – 251 Gdańsk ul. Sosnowa 2), za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie (84 – 200 Wejherowo, ul. 3. Maja 2) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Wejherowie

ml. bryg. Andrzej Papke

Otrzymują:

1. Gmina Miasta Rumi
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7
2. a/a