



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.48.2018

Rumia, dnia 14.12.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw, bieżni i małej architektury przy ulicy Świętojańskiej 11 w Rumi z podziałem na II części”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ w przedmiotowym postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zastosowanie bieżni obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem na górnej płaszczyźnie nawierzchni tak jak na bieżni zamiast obrzeży typu SPORTFIX?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający będzie wymagał wykonania obrzeża systemowego typu Sportfix, ponieważ dla bezpieczeństwa użytkowników ważne jest, aby nawierzchnia bieżni i obrzeża miały podobną sprężystość.

Pytanie nr 2

W przedmiarach, na planie zagospodarowania (PZT) oraz rysunku szczegółowym bieżni widoczna jest palisada, natomiast brak jest informacji na temat jej wykonania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Proszę o określenie czy palisada stanowi element przedmiotu zamówienia do wykonania, a jeżeli tak to proszę o prawidłowe podanie ilości metrów do jej wybudowania oraz określenie wszelkich wymiarów oraz materiału z jakiego ma zostać wykonana.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie będzie wymagał palisad.

Z poważaniem

p.o. Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych


mgr Iwona Mikińska-Szczygieł

Otrzymują:

Strona internetowa www.bip.rumia.pl



RUMIA
naturalnie pomysłowa