

UWAGA :
1. Instalację oswietlenia elektrycznego wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 w rurkach RB 21 n/t
2. Oprawy oświetleniowe wnętrzowe IP 44 LED, 3000K, min. 1500lm
3. Osprzęt instalacyjny n/t IP 44
4. Gniazdo wtykowe n/t IP 44

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- wyłączniki różnicowo – prądowe Δ Ir=30 mA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t=0,4 s
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo – prądowe Δ Ir=30 mA

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA RUMIA
UL. SOBIESKIEGO 7 84-230 RUMIA

INWESTYCJA:
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
UL. STOCZNIOWCÓW 6 84-230 RUMIA

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych
"BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU	SKALA:	BRANŻA:
SPLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WINDY	**1:100**	**ELEKTR.**

FAZA:	DATA:	NUMER RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY	**12.2017 r.**	**E-01**

FUNKCJA:		PODPIS:
PROJEKTANT Branża:ELEKTRYCZNA	**inż. STANISŁAW ŁASZKIEWICZ** Upr. projektowe b.o. nr WRR-DT/7131/2/2002	
SPRAWDZIŁ Branża:ELEKTRYCZNA	**mgr inż. A. ŁASZKIEWICZ** Upr. projektowe b.o. nr WKP/0154/POOE/14	